CTI 华测检测

CMA
241812342706

检 测 报 告

报告编号 A2220063729174d 第 1 页 共 7 页

委托单位 湖南浦湘环保能源有限公司

委托单位地址 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南浦湘环保能源有限公司办公楼

项目名称 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目 2025 年 4 月份

项目地址 长沙望城区桥驿镇黑麋峰固废场

样品类型 废气

检测类别 委托检测

湖南品标华测检测技术有限公司

No．38804BF3C5

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 对客户送检的样品进行检验的,本公司检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由客户负责；采样/送样报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
8. 报告不盖 CMA 章，不具有对社会的证明作用。

湖南品标华测检测技术有限公司
联系地址：长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼
邮政编码：410199
检测委托受理电话：0731-82757312
报告质量投诉电话：0731-82757302，82757303

编　　制：易超　　签　　发：汪颖

审　　核：　　签发人职位：技术负责人

签 发 日 期：2025/04/22

检 测 结 果

一、基础信息

项目名称	长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目 2025 年 4 月份		
项目地址	长沙望城区桥驿镇黑麋峰固废场		
检测类别	委托检测	检测日期	2025-04-07~2025-04-10
采样人员	贾浩伟、郑毅州		
检测单位	湖南品标华测检测技术有限公司		

二、检测内容

表 2-1：

样品类型	采样点位	检测项目	检测频次
废气（有组织）	详见表 4-1	详见表 4-1	详见表 4-1
备注：1. 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 2. 此报告仅用于企业了解污染物浓度的排放情况。			

检 测 结 果

三、检测方法及仪器

表 3-1：

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
废气（有组织）	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	$2.5\times10^{-3}mg/m^3$	冷原子吸收微分测汞仪 BG-208U TTE20231665
	铊及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657 -2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	$8\times10^{-6}mg/m^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 350G TTE20173270
	镉及其化合物		$8\times10^{-6}mg/m^3$	
	锑及其化合物		$2\times10^{-5}mg/m^3$	
	砷及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	铅及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	铬及其化合物		$3\times10^{-4}mg/m^3$	
	钴及其化合物		$8\times10^{-6}mg/m^3$	
	铜及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	锰及其化合物		$7\times10^{-5}mg/m^3$	
	镍及其化合物		$1\times10^{-4}mg/m^3$	

检 测 结 果

四、检测结果

表 4-1：

样品信息：				
样品类型	废气（有组织）			
采样方法	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号） HJ/T397-2007 固定源废气监测技术规范			
采样日期	2025-04-07	检测日期	2025-04-07~2025-04-10	

检测结果：

采样点名称	检测项目		结果				参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 4	排气筒高度 m
			第一次	第二次	第三次	平均值		
7#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	160
		折算浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	0.05	
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---	
	镉及其化合物	实测浓度 mg/m³	2.7×10^{-5}	1.9×10^{-5}	1.9×10^{-5}	2.2×10^{-5}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.7×10^{-5}	1.2×10^{-5}	1.2×10^{-5}	1.4×10^{-5}	---	
		排放速率 kg/h	3.2×10^{-6}	2.4×10^{-6}	2.3×10^{-6}	2.7×10^{-6}	---	
	铊及其化合物	实测浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	
		折算浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---	
	镉、铊及其化合物	实测浓度 mg/m³	2.7×10^{-5}	1.9×10^{-5}	1.9×10^{-5}	2.2×10^{-5}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.7×10^{-5}	1.2×10^{-5}	1.2×10^{-5}	1.4×10^{-5}	0.1	
		排放速率 kg/h	3.2×10^{-6}	2.4×10^{-6}	2.3×10^{-6}	2.7×10^{-6}	---	
	锑及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.5×10^{-4}	1.0×10^{-4}	1.1×10^{-4}	1.2×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	9×10^{-5}	6×10^{-5}	7×10^{-5}	7×10^{-5}	---	
		排放速率 kg/h	1.8×10^{-5}	1.2×10^{-5}	1.3×10^{-5}	1.4×10^{-5}	---	
	砷及其化合物	实测浓度 mg/m³	8×10^{-4}	6×10^{-4}	6×10^{-4}	7×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	5×10^{-4}	4×10^{-4}	4×10^{-4}	4×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	9.5×10^{-5}	7.5×10^{-5}	7.2×10^{-5}	8.1×10^{-5}	---	

检 测 结 果

续上表：

采样点名称	检测项目		结果				参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 4	排气筒高度 m
			第一次	第二次	第三次	平均值		
7#焚烧炉废气排放口	铅及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.4×10^{-3}	1.0×10^{-3}	1.2×10^{-3}	1.2×10^{-3}	---	160
		折算浓度 mg/m³	9×10^{-4}	6×10^{-4}	7×10^{-4}	7×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	1.7×10^{-4}	1.2×10^{-4}	1.4×10^{-4}	1.4×10^{-4}	---	
	铬及其化合物	实测浓度 mg/m³	3.4×10^{-3}	2.9×10^{-3}	2.5×10^{-3}	2.9×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	2.1×10^{-3}	1.8×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.8×10^{-3}	---	
		排放速率 kg/h	4.0×10^{-4}	3.6×10^{-4}	3.0×10^{-4}	3.5×10^{-4}	---	
	钴及其化合物	实测浓度 mg/m³	2.54×10^{-4}	1.10×10^{-4}	1.23×10^{-4}	1.62×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.58×10^{-4}	7.0×10^{-5}	7.6×10^{-5}	1.01×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	3.0×10^{-5}	1.4×10^{-5}	1.5×10^{-5}	2.0×10^{-5}	---	
	铜及其化合物	实测浓度 mg/m³	5×10^{-4}	4×10^{-4}	5×10^{-4}	5×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	3×10^{-4}	3×10^{-4}	3×10^{-4}	3×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	5.9×10^{-5}	5.0×10^{-5}	6.0×10^{-5}	5.6×10^{-5}	---	
	锰及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.96×10^{-3}	1.44×10^{-3}	1.02×10^{-3}	1.47×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.22×10^{-3}	9.1×10^{-4}	6.3×10^{-4}	9.2×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	2.3×10^{-4}	1.8×10^{-4}	1.2×10^{-4}	1.8×10^{-4}	---	
	镍及其化合物	实测浓度 mg/m³	4.4×10^{-3}	1.7×10^{-3}	1.3×10^{-3}	2.5×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	2.7×10^{-3}	1.1×10^{-3}	8×10^{-4}	1.5×10^{-3}	---	
		排放速率 kg/h	5.2×10^{-4}	2.1×10^{-4}	1.6×10^{-4}	3.0×10^{-4}	---	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	实测浓度 mg/m³	0.0129	8.25×10^{-3}	7.35×10^{-3}	9.49×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	7.99×10^{-3}	5.22×10^{-3}	4.54×10^{-3}	5.92×10^{-3}	1.0	
		排放速率 kg/h	1.5×10^{-3}	1.0×10^{-3}	8.9×10^{-4}	1.1×10^{-3}	---	

检 测 结 果

续上表：

烟气参数	烟气温度℃	烟气流速 m/s	烟气流量 N·m³/h	烟气含氧量%
第一次	148	16.4	118208	4.9
第二次	148	17.4	124689	5.2
第三次	148	16.8	120519	4.8

备注：　1.ND=未检出。
2.“/”表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。
3.“---”表示 GB 18485-2014 标准中表 4 未对该项目作限制。
4.排气筒高度由客户提供，仅供参考。

附：采样照片

报告结束

CTI 华测检测

CMA
241812342706

检 测 报 告

报告编号 A2220063729174e 第 1 页 共 7 页

委托单位 湖南浦湘环保能源有限公司

委托单位地址 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南浦湘环保能源有限公司办公楼

项目名称 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目 2025 年 4 月份

项目地址 长沙望城区桥驿镇黑麋峰固废场

样品类型 废气

检测类别 委托检测

湖南品标华测检测技术有限公司

No．38804BF3C5

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 对客户送检的样品进行检验的,本公司检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由客户负责；采样/送样报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
8. 报告不盖 CMA 章，不具有对社会的证明作用。

湖南品标华测检测技术有限公司
联系地址：长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼
邮政编码：410199
检测委托受理电话：0731-82757312
报告质量投诉电话：0731-82757302，82757303

编　　制：易超　　签　　发：汪颖

审　　核：　　签发人职位：技术负责人

签 发 日 期：2025/04/22

检 测 结 果

一、基础信息

项目名称	长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目 2025 年 4 月份		
项目地址	长沙望城区桥驿镇黑麋峰固废场		
检测类别	委托检测	检测日期	2025-04-07~2025-04-10
采样人员	贾浩伟、郑毅州		
检测单位	湖南品标华测检测技术有限公司		

二、检测内容

表 2-1：

样品类型	采样点位	检测项目	检测频次
废气（有组织）	详见表 4-1	详见表 4-1	详见表 4-1
备注： 1. 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 2. 此报告仅用于企业了解污染物浓度的排放情况。			

检 测 结 果

三、检测方法及仪器

表 3-1：

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
废气（有组织）	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	$2.5\times10^{-3}mg/m^3$	冷原子吸收微分测汞仪 BG-208U TTE20231665
	铊及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657 -2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	$8\times10^{-6}mg/m^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 350G TTE20173270
	镉及其化合物		$8\times10^{-6}mg/m^3$	
	锑及其化合物		$2\times10^{-5}mg/m^3$	
	砷及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	铅及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	铬及其化合物		$3\times10^{-4}mg/m^3$	
	钴及其化合物		$8\times10^{-6}mg/m^3$	
	铜及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	锰及其化合物		$7\times10^{-5}mg/m^3$	
	镍及其化合物		$1\times10^{-4}mg/m^3$	

检 测 结 果

四、检测结果

表 4-1：

样品信息：				
样品类型	废气（有组织）			
采样方法	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号） HJ/T397-2007 固定源废气监测技术规范			
采样日期	2025-04-07	检测日期	2025-04-07~2025-04-10	

检测结果：

采样点名称	检测项目		结果				参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 4	排气筒高度 m
			第一次	第二次	第三次	平均值		
8#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	160
		折算浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	0.05	
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---	
	镉及其化合物	实测浓度 mg/m³	2.1×10^{-5}	1.6×10^{-5}	1.2×10^{-5}	1.6×10^{-5}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.4×10^{-5}	1.0×10^{-5}	8×10^{-6}	1.1×10^{-5}	---	
		排放速率 kg/h	2.5×10^{-6}	1.9×10^{-6}	1.4×10^{-6}	1.9×10^{-6}	---	
	铊及其化合物	实测浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	
		折算浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---	
	镉、铊及其化合物	实测浓度 mg/m³	2.1×10^{-5}	1.6×10^{-5}	1.2×10^{-5}	1.6×10^{-5}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.4×10^{-5}	1.0×10^{-5}	8×10^{-6}	1.1×10^{-5}	0.1	
		排放速率 kg/h	2.5×10^{-6}	1.9×10^{-6}	1.4×10^{-6}	1.9×10^{-6}	---	
	锑及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.2×10^{-4}	1.2×10^{-4}	9×10^{-5}	1.1×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	8×10^{-5}	8×10^{-5}	6×10^{-5}	7×10^{-5}	---	
		排放速率 kg/h	1.4×10^{-5}	1.4×10^{-5}	1.1×10^{-5}	1.3×10^{-5}	---	
	砷及其化合物	实测浓度 mg/m³	6×10^{-4}	6×10^{-4}	6×10^{-4}	6×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	4×10^{-4}	4×10^{-4}	4×10^{-4}	4×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	7.0×10^{-5}	7.0×10^{-5}	7.0×10^{-5}	7.0×10^{-5}	---	

检 测 结 果

续上表：

采样点名称	检测项目		结果				参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 4	排气筒高度 m
			第一次	第二次	第三次	平均值		
8#焚烧炉废气排放口	铅及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.2×10^{-3}	1.1×10^{-3}	9×10^{-4}	1.1×10^{-3}	---	160
		折算浓度 mg/m³	8×10^{-4}	7×10^{-4}	6×10^{-4}	7×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	1.4×10^{-4}	1.3×10^{-4}	1.1×10^{-4}	1.3×10^{-4}	---	
	铬及其化合物	实测浓度 mg/m³	4.4×10^{-3}	2.8×10^{-3}	2.7×10^{-3}	3.3×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	2.8×10^{-3}	1.8×10^{-3}	1.7×10^{-3}	2.1×10^{-3}	---	
		排放速率 kg/h	5.2×10^{-4}	3.3×10^{-4}	3.2×10^{-4}	3.9×10^{-4}	---	
	钴及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.82×10^{-4}	8.1×10^{-5}	8.8×10^{-5}	1.17×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.17×10^{-4}	5.1×10^{-5}	5.7×10^{-5}	7.5×10^{-5}	---	
		排放速率 kg/h	2.1×10^{-5}	9.5×10^{-6}	1.0×10^{-5}	1.4×10^{-5}	---	
	铜及其化合物	实测浓度 mg/m³	7×10^{-4}	4×10^{-4}	4×10^{-4}	5×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	5×10^{-4}	3×10^{-4}	3×10^{-4}	4×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	8.2×10^{-5}	4.7×10^{-5}	4.7×10^{-5}	5.9×10^{-5}	---	
	锰及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.54×10^{-3}	9.6×10^{-4}	1.06×10^{-3}	1.19×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	9.9×10^{-4}	6.0×10^{-4}	6.8×10^{-4}	7.6×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	1.8×10^{-4}	1.1×10^{-4}	1.2×10^{-4}	1.4×10^{-4}	---	
	镍及其化合物	实测浓度 mg/m³	3.1×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.4×10^{-3}	2.0×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	2.0×10^{-3}	9×10^{-4}	9×10^{-4}	1.3×10^{-3}	---	
		排放速率 kg/h	3.6×10^{-4}	1.8×10^{-4}	1.6×10^{-4}	2.3×10^{-4}	---	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	实测浓度 mg/m³	0.0118	7.56×10^{-3}	7.24×10^{-3}	8.88×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	7.64×10^{-3}	4.73×10^{-3}	4.67×10^{-3}	5.68×10^{-3}	1.0	
		排放速率 kg/h	1.4×10^{-3}	8.8×10^{-4}	8.5×10^{-4}	1.0×10^{-3}	---	

检 测 结 果

续上表：

烟气参数	烟气温度℃	烟气流速 m/s	烟气流量 N·m³/h	烟气含氧量%
第一次	150	16.5	117312	5.5
第二次	150	16.4	116284	5.0
第三次	150	16.5	117182	5.5

备注：　1.ND=未检出。
2.“/”表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。
3.“---”表示 GB 18485-2014 标准中表 4 未对该项目作限制。
4.排气筒高度由客户提供，仅供参考。

附：采样照片

报告结束

CTI 华测检测

CMA
241812342706

检 测 报 告

报告编号 A2220063729174f 第 1 页 共 7 页

委托单位 湖南浦湘环保能源有限公司

委托单位地址 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南浦湘环保能源有限公司办公楼

项目名称 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目 2025 年 4 月份

项目地址 长沙望城区桥驿镇黑麋峰固废场

样品类型 废气

检测类别 委托检测

湖南品标华测检测技术有限公司

No．38804BF3C5

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 对客户送检的样品进行检验的,本公司检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由客户负责；采样/送样报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
8. 报告不盖 CMA 章，不具有对社会的证明作用。

湖南品标华测检测技术有限公司
联系地址：长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼
邮政编码：410199
检测委托受理电话：0731-82757312
报告质量投诉电话：0731-82757302，82757303

编　　制：易超　　签　　发：汪颖

审　　核：　　签发人职位：技术负责人

签 发 日 期：2025/04/22

检 测 结 果

一、基础信息

项目名称	长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目 2025 年 4 月份		
项目地址	长沙望城区桥驿镇黑麋峰固废场		
检测类别	委托检测	检测日期	2025-04-07~2025-04-10
采样人员	贾浩伟、郑毅州		
检测单位	湖南品标华测检测技术有限公司		

二、检测内容

表 2-1：

样品类型	采样点位	检测项目	检测频次
废气（有组织）	详见表 4-1	详见表 4-1	详见表 4-1
备注：1. 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 2. 此报告仅用于企业了解污染物浓度的排放情况。			

检 测 结 果

三、检测方法及仪器

表 3-1：

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
废气（有组织）	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	$2.5\times10^{-3}mg/m^3$	冷原子吸收微分测汞仪 BG-208U TTE20231665
	铊及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657 -2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	$8\times10^{-6}mg/m^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 350G TTE20173270
	镉及其化合物		$8\times10^{-6}mg/m^3$	
	锑及其化合物		$2\times10^{-5}mg/m^3$	
	砷及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	铅及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	铬及其化合物		$3\times10^{-4}mg/m^3$	
	钴及其化合物		$8\times10^{-6}mg/m^3$	
	铜及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	锰及其化合物		$7\times10^{-5}mg/m^3$	
	镍及其化合物		$1\times10^{-4}mg/m^3$	

检 测 结 果

四、检测结果

表 4-1：

样品信息：				
样品类型	废气（有组织）			
采样方法	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号） HJ/T397-2007 固定源废气监测技术规范			
采样日期	2025-04-07	检测日期	2025-04-07~2025-04-10	

检测结果：

采样点名称	检测项目		结果				参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 4	排气筒高度 m
			第一次	第二次	第三次	平均值		
9#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	160
		折算浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	0.05	
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---	
	镉及其化合物	实测浓度 mg/m³	8.2×10^{-5}	2.4×10^{-5}	2.3×10^{-5}	4.3×10^{-5}	---	
		折算浓度 mg/m³	5.1×10^{-5}	1.5×10^{-5}	1.5×10^{-5}	2.7×10^{-5}	---	
		排放速率 kg/h	1.1×10^{-5}	3.3×10^{-6}	3.2×10^{-6}	5.8×10^{-6}	---	
	铊及其化合物	实测浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	
		折算浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---	
	镉、铊及其化合物	实测浓度 mg/m³	8.2×10^{-5}	2.4×10^{-5}	2.3×10^{-5}	4.3×10^{-5}	---	
		折算浓度 mg/m³	5.1×10^{-5}	1.5×10^{-5}	1.5×10^{-5}	2.7×10^{-5}	0.1	
		排放速率 kg/h	1.1×10^{-5}	3.3×10^{-6}	3.2×10^{-6}	5.8×10^{-6}	---	
	锑及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.0×10^{-4}	1.8×10^{-4}	1.1×10^{-4}	1.3×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	6×10^{-5}	1.1×10^{-4}	7×10^{-5}	8×10^{-5}	---	
		排放速率 kg/h	1.3×10^{-5}	2.5×10^{-5}	1.5×10^{-5}	1.8×10^{-5}	---	
	砷及其化合物	实测浓度 mg/m³	7×10^{-4}	8×10^{-4}	7×10^{-4}	7×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	4×10^{-4}	5×10^{-4}	4×10^{-4}	4×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	9.4×10^{-5}	1.1×10^{-4}	9.7×10^{-5}	1.0×10^{-4}	---	

检 测 结 果

续上表：

采样点名称	检测项目		结果				参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 4	排气筒高度 m
			第一次	第二次	第三次	平均值		
9#焚烧炉废气排放口	铅及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.2×10^{-3}	1.1×10^{-3}	1.3×10^{-3}	1.2×10^{-3}	---	160
		折算浓度 mg/m³	8×10^{-4}	7×10^{-4}	8×10^{-4}	8×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	1.6×10^{-4}	1.5×10^{-4}	1.8×10^{-4}	1.6×10^{-4}	---	
	铬及其化合物	实测浓度 mg/m³	2.6×10^{-3}	3.0×10^{-3}	3.4×10^{-3}	3.0×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.6×10^{-3}	1.8×10^{-3}	2.2×10^{-3}	1.9×10^{-3}	---	
		排放速率 kg/h	3.5×10^{-4}	4.2×10^{-4}	4.7×10^{-4}	4.1×10^{-4}	---	
	钴及其化合物	实测浓度 mg/m³	9.0×10^{-5}	1.17×10^{-4}	1.20×10^{-4}	1.09×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	5.6×10^{-5}	7.1×10^{-5}	7.6×10^{-5}	6.8×10^{-5}	---	
		排放速率 kg/h	1.2×10^{-5}	1.6×10^{-5}	1.7×10^{-5}	1.5×10^{-5}	---	
	铜及其化合物	实测浓度 mg/m³	5×10^{-4}	6×10^{-4}	5×10^{-4}	5×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	3×10^{-4}	4×10^{-4}	3×10^{-4}	3×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	6.7×10^{-5}	8.3×10^{-5}	6.9×10^{-5}	7.3×10^{-5}	---	
	锰及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.13×10^{-3}	1.48×10^{-3}	1.29×10^{-3}	1.30×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	7.1×10^{-4}	9.0×10^{-4}	8.2×10^{-4}	8.1×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	1.5×10^{-4}	2.1×10^{-4}	1.8×10^{-4}	1.8×10^{-4}	---	
	镍及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.5×10^{-3}	1.9×10^{-3}	1.9×10^{-3}	1.8×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	9×10^{-4}	1.2×10^{-3}	1.2×10^{-3}	1.1×10^{-3}	---	
		排放速率 kg/h	2.0×10^{-4}	2.6×10^{-4}	2.6×10^{-4}	2.4×10^{-4}	---	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	实测浓度 mg/m³	7.82×10^{-3}	9.18×10^{-3}	9.32×10^{-3}	8.77×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	4.89×10^{-3}	5.60×10^{-3}	5.90×10^{-3}	5.46×10^{-3}	1.0	
		排放速率 kg/h	1.1×10^{-3}	1.3×10^{-3}	1.3×10^{-3}	1.2×10^{-3}	---	

检 测 结 果

续上表：

烟气参数	烟气温度℃	烟气流速 m/s	烟气流量 N·m³/h	烟气含氧量%
第一次	142	18.6	134583	5.0
第二次	144	19.3	138842	4.6
第三次	145	19.3	138924	5.2

备注：　1.ND=未检出。
2.“/”表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。
3.“---”表示 GB 18485-2014 标准中表 4 未对该项目作限制。
4.排气筒高度由客户提供，仅供参考。

附：采样照片

报告结束

CTI 华测检测

CMA
241812342706

检 测 报 告

报告编号 A2220063729174g 第 1 页 共 7 页

委托单位 湖南浦湘环保能源有限公司

委托单位地址 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南浦湘环保能源有限公司办公楼

项目名称 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目 2025 年 4 月份

项目地址 长沙望城区桥驿镇黑麋峰固废场

样品类型 废气

检测类别 委托检测

湖南品标华测检测技术有限公司

No．38804BF3C5

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 对客户送检的样品进行检验的,本公司检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由客户负责；采样/送样报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
8. 报告不盖 CMA 章，不具有对社会的证明作用。

湖南品标华测检测技术有限公司
联系地址：长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼
邮政编码：410199
检测委托受理电话：0731-82757312
报告质量投诉电话：0731-82757302，82757303

编　　制：易超　　签　　发：汪颖

审　　核：　　签发人职位：技术负责人

签 发 日 期：2025/04/22

检 测 结 果

一、基础信息

项目名称	长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目 2025 年 4 月份		
项目地址	长沙望城区桥驿镇黑麋峰固废场		
检测类别	委托检测	检测日期	2025-04-07~2025-04-10
采样人员	贾浩伟、郑毅州		
检测单位	湖南品标华测检测技术有限公司		

二、检测内容

表 2-1：

样品类型	采样点位	检测项目	检测频次
废气（有组织）	详见表 4-1	详见表 4-1	详见表 4-1
备注：1. 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。 2. 此报告仅用于企业了解污染物浓度的排放情况。			

检 测 结 果

三、检测方法及仪器

表 3-1：

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
废气（有组织）	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	$2.5\times10^{-3}mg/m^3$	冷原子吸收微分测汞仪 BG-208U TTE20231665
	铊及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657 -2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	$8\times10^{-6}mg/m^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 350G TTE20173270
	镉及其化合物		$8\times10^{-6}mg/m^3$	
	锑及其化合物		$2\times10^{-5}mg/m^3$	
	砷及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	铅及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	铬及其化合物		$3\times10^{-4}mg/m^3$	
	钴及其化合物		$8\times10^{-6}mg/m^3$	
	铜及其化合物		$2\times10^{-4}mg/m^3$	
	锰及其化合物		$7\times10^{-5}mg/m^3$	
	镍及其化合物		$1\times10^{-4}mg/m^3$	

检 测 结 果

四、检测结果

表 4-1：

样品信息：				
样品类型	废气（有组织）			
采样方法	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号） HJ/T397-2007 固定源废气监测技术规范			
采样日期	2025-04-07	检测日期	2025-04-07~2025-04-10	

检测结果：

采样点名称	检测项目		结果				参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 4	排气筒高度 m
			第一次	第二次	第三次	平均值		
10#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	160
		折算浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	0.05	
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---	
	镉及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.6×10^{-5}	3.0×10^{-5}	2.3×10^{-5}	2.3×10^{-5}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.0×10^{-5}	1.9×10^{-5}	1.5×10^{-5}	1.5×10^{-5}	---	
		排放速率 kg/h	2.0×10^{-6}	3.8×10^{-6}	2.9×10^{-6}	2.9×10^{-6}	---	
	铊及其化合物	实测浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	
		折算浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	---	
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---	
	镉、铊及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.6×10^{-5}	3.0×10^{-5}	2.3×10^{-5}	2.3×10^{-5}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.0×10^{-5}	1.9×10^{-5}	1.5×10^{-5}	1.5×10^{-5}	0.1	
		排放速率 kg/h	2.0×10^{-6}	3.8×10^{-6}	2.9×10^{-6}	2.9×10^{-6}	---	
	锑及其化合物	实测浓度 mg/m³	3.7×10^{-4}	1.3×10^{-4}	2.6×10^{-4}	2.5×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	2.3×10^{-4}	8×10^{-5}	1.7×10^{-4}	1.6×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	4.7×10^{-5}	1.6×10^{-5}	3.3×10^{-5}	3.2×10^{-5}	---	
	砷及其化合物	实测浓度 mg/m³	6×10^{-4}	7×10^{-4}	7×10^{-4}	7×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	4×10^{-4}	4×10^{-4}	4×10^{-4}	4×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	7.7×10^{-5}	8.8×10^{-5}	8.9×10^{-5}	8.5×10^{-5}	---	

检 测 结 果

续上表：

采样点名称	检测项目		结果				参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 4	排气筒高度 m
			第一次	第二次	第三次	平均值		
10#焚烧炉废气排放口	铅及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.0×10^{-3}	1.3×10^{-3}	1.2×10^{-3}	1.2×10^{-3}	---	160
		折算浓度 mg/m³	6×10^{-4}	8×10^{-4}	8×10^{-4}	7×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	1.3×10^{-4}	1.6×10^{-4}	1.5×10^{-4}	1.5×10^{-4}	---	
	铬及其化合物	实测浓度 mg/m³	3.1×10^{-3}	2.8×10^{-3}	4.6×10^{-3}	3.5×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	1.9×10^{-3}	1.8×10^{-3}	2.9×10^{-3}	2.2×10^{-3}	---	
		排放速率 kg/h	4.0×10^{-4}	3.5×10^{-4}	5.9×10^{-4}	4.5×10^{-4}	---	
	钴及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.28×10^{-4}	5.05×10^{-4}	2.10×10^{-4}	2.81×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	8.1×10^{-5}	3.24×10^{-4}	1.35×10^{-4}	1.80×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	1.6×10^{-5}	6.4×10^{-5}	2.7×10^{-5}	3.6×10^{-5}	---	
	铜及其化合物	实测浓度 mg/m³	6×10^{-4}	1.5×10^{-3}	7×10^{-4}	9×10^{-4}	---	
		折算浓度 mg/m³	4×10^{-4}	1.0×10^{-3}	4×10^{-4}	6×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	7.7×10^{-5}	1.9×10^{-4}	8.9×10^{-5}	1.2×10^{-4}	---	
	锰及其化合物	实测浓度 mg/m³	9.8×10^{-4}	2.13×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.45×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	6.2×10^{-4}	1.37×10^{-3}	7.9×10^{-4}	9.2×10^{-4}	---	
		排放速率 kg/h	1.3×10^{-4}	2.7×10^{-4}	1.6×10^{-4}	1.9×10^{-4}	---	
	镍及其化合物	实测浓度 mg/m³	1.2×10^{-3}	1.9×10^{-3}	2.2×10^{-3}	1.8×10^{-3}	---	
		折算浓度 mg/m³	8×10^{-4}	1.2×10^{-3}	1.4×10^{-3}	1.1×10^{-3}	---	
		排放速率 kg/h	1.5×10^{-4}	2.4×10^{-4}	2.8×10^{-4}	2.2×10^{-4}	---	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	实测浓度 mg/m³	7.98×10^{-3}	0.0110	0.0111	0.0100	---	
		折算浓度 mg/m³	5.02×10^{-3}	7.03×10^{-3}	7.12×10^{-3}	6.39×10^{-3}	1.0	
		排放速率 kg/h	1.0×10^{-3}	1.4×10^{-3}	1.4×10^{-3}	1.3×10^{-3}	---	

检 测 结 果

续上表：

烟气参数	烟气温度℃	烟气流速 m/s	烟气流量 N·m³/h	烟气含氧量%
第一次	147	18.0	127972	5.1
第二次	148	17.7	126331	5.4
第三次	148	17.9	127372	5.4

备注：　1.ND=未检出。
2.“/”表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。
3.“---”表示 GB 18485-2014 标准中表 4 未对该项目作限制。
4.排气筒高度由客户提供，仅供参考。

附：采样照片

报告结束